

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРА ГСП

<u>Преобразователь</u>	<u>- ГСП</u>	<u>- МС-П13</u>	<u>- УЗ (-50+60)</u>	<u>- 0,6 МПа</u>	<u>- 0,25</u>	<u>- 25-05.2081-79</u>
1	2	3	4	5	6	7

Пример заполнения формы заказа:

Преобразователь ГСП-МС-П1-УЗ (-50+60)-60кПа-1,0-25-05.2081-79

1. Наименование прибора
2. Тип прибора
3. Модель
4. Климатическое исполнение
5. Рабочее давление*
6. Класс точности
7. ТУ

* - Для преобразователей с нулевым значением вне диапазона измерений
Для сероводорода в конце указывается исполнение - "Оренбург"